

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年3月14日

福島県警察本部警務部会計課長
(公印省略)

業 務 名	郡山運転免許センター空調機保守等業務
質 問 事 項	
<p>① 中央監視装置及び自動制御機器のメーカー及び型式を教えてください</p> <p>② 冷温水発生機のメーカー及び型式を教えてください</p> <p>③ 自家発電機のメーカー及び型式を教えてください</p> <p>④ 仕様書Ⅲ定期点検・保守業務特記仕様書1(5)当該事項の測定機器を使用と記載がございますパソコン等データ収集ツール等を使用との事ですか 各部目視データ採取でよろしいでしょうか</p> <p>⑤ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対照の定期点検（1回／3年）ですが、令和5年度、上記定期点検に該当する機器、台数及び圧縮機定格出力を教えてください。</p>	
回 答 事 項	
<p>① メーカーはジョンソンコントロールズ(株)、型式につきましては、仕様書内「中央管制、自動制御機器一覧表」をご参照ください。</p> <p>② メーカーは東芝製、型式につきましてはTA0-015です。</p> <p>③ メーカーはヤンマー製、型式につきましては6HAL-HTです。</p> <p>④ 目視でのデータ採取です。</p> <p>⑤ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対象機器の定期点検（1回／3年）に関わらず、すべての機器を年1回の保守点検としております。 台数につきましては仕様書別紙をご参照ください。</p>	