

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年3月14日

福島県警察本部警務部会計課長
(公印省略)

業 務 名	福島運転免許センター空調機保守等業務
質 問 事 項	
<p>① 冷温水発生機のメーカー及び型式を教えてください。</p> <p>② 吸収式冷温水機の台数を教えてください。</p> <p>③ 電算室パッケージエアコンの自動制御内容を教えてください。 別設置自動制御装置であればメーカー型式を教えてください。</p> <p>④ 自家発電機のメーカー及び型式を教えてください。</p> <p>⑤ 仕様書Ⅱ定期点検・保守業務特記仕様書の1(5)当該事項の測定機器を使用と記載がございます。パソコン等データ収集ツール等を使用との事ですか。各部目視データ採取でよろしいでしょうか。</p> <p>⑥ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対象機器の定期点検（1回／3年）ですが、令和5年度、上記定期点検に該当する機器、台数及び圧縮機定格出力を教えてください。</p> <p>⑦ 別紙2、定期点検・保守業務箇所一覧表の各エアコン台数は室外機の台数でしょうか。各エアコン室外機の台数を教えてください。</p>	
回 答 事 項	
<p>① メーカーは川崎冷熱、型式はOWK-300Aです。</p> <p>② 1台です。</p> <p>③ ダイキン製SR15MBK5.5×2kw SRP600AKR(4.2+4.5+4.5)×1kw 24時間制御(温湿度管理、エラー発生管理)です。</p> <p>④ 発電機のメーカーは三菱製、型式につきましてはS6A-PTK、容量が300kVAです。 直流電源装置整流器のメーカーは松下電機製、型式KS30-100HSE、蓄電器が古河電池製、型式FBシール形据置鉛蓄電池HSE100-6E形108Vです。</p> <p>⑤ 目視でのデータ採取です。</p> <p>⑥ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対象機器の定期点検（1回／3年）に関わらず、すべての機器を年1回の保守点検としております。 台数につきましては仕様書別紙をご参照ください。</p> <p>⑦ そのとおりです。 各エアコン室外機台数は45台です。 一覧表の項目中エアコンに記載の台数をご参照ください。</p>	