

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年3月14日

福島県警察本部警務部会計課長
(公印省略)

業 務 名	科学捜査研究所空調機保守業務
質 問 事 項	
<p>① 吸収式冷温水機の型式及び、メーカーを教えてください</p> <p>② フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対象機器の定期点検（1回／3年）ですが、令和5年度、上記定期点検に該当する機器、台数及び圧縮機定格出力を教えてください。</p> <p>③ 自動制御装置のメーカー及び型式を教えてください</p>	
回 答 事 項	
<p>① メーカーは矢崎総業(株)、型式につきましてはCH-M100HCです。</p> <p>② フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対象機器の定期点検（1回／3年）に関わらず、すべての機器を年2回の保守点検としております。 台数につきましては仕様書をご参照ください。</p> <p>③ メーカーはジョンソンコントロールズ(株)、型式につきましては1階機械室設置機器DV-70CA、2階機械室設置機器DV-50CA、3階機械室設置機器DV-130CA、4階機械室設置機器DV-200CAです。</p>	