

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 8 月 18 日

福島県警察本部警務部会計課長

工事（委託業務）番号	第 2 5－8 0 0 6 0－0 0 2 4 号
工事（委託業務）名	福島警察署天井改修工事
質 問 事 項	
① 設計図 A-08 床養生範囲指定ありますが、床養生の仕様はシート養生程度で、宜しいですか。 ② 金抜設計書 10 新規照明器具が埋込だと思いましたが、新規照明器具の天井開口補強費は、どちらの内訳に計上されてるか、ご教示願います。 ③ 金抜設計書 14 発生材処理について、発生材処分費・有価物処理共に数量の内訳をご教示願います。 ④ 仮設計画について 材料の荷上げ、荷下ろし、作業員の工事エリア進入ルートは 1 工区、 2 工区共にどのように検討すれば宜しいですか。また、EV の使用は可能でしょうか。使用出来ない場合は、外部昇降設備が必要かと考えますので、併せてご教示願います。 ⑤ 仮設計画について 開札前に現場を確認させて頂く事は可能でしょうか。	
回 答 事 項	
① シート養生を想定しています。 ② 既存照明器具の開口を利用することから天井開口補強費用は計上していません。 ③ 発生材処分費は廃ボード、有価物処理は天井下地材（金属くず）の数量です。 ④ 内部階段の使用を想定しています。必要に応じ EV も使用できます。 ⑤ 図面上で検討願います。	