

様式 9

一般競争入札仕様書等に関する回答書

令和 7 年 12 月 9 日

関 係 各 位

福島県警察本部警務部会計課長

公 告 日 及 び 番 号	令和 7 年 12 月 2 日 公告第 83 号
調 達 案 件 名	福島運転免許センター非常放送設備ほか修繕業務
質 問 事 項	
質問 1 内訳書にデジタルパワーアンプ (540W) × 2台と記載されているが (270W) × 2台でよろしいでしょうか。	
質問 2 内訳書に業務リモコンと記載されているが、1F宿直室内に設置なので、既設同様非常リモコンではないでしょうか。	
質問 3 既設機器の設置状況写真に、ラジオチューナー及びカセットデッキがあるが、今回は必要ないのでしょうか。	
回答 事 項	
回答 1 540Wはアンプの総出力です。270W×2台です。	
回答 2 非常業務兼用リモコンとします。	
回答 3 必要ありません。	